



1. Klemmen:

- a) 101 - 102 - Bereitschaftssignal Verdichter (230V ~50Hz 0.5A);
- b) 102 - 103 - Betriebssignal (230V ~50Hz 0.5A);
- c) 104 - 105 - Freigabesignal;
- d) 105 - 106 - Spannungsversorgung Magnetventil (Flüssigkeitsleitung) (230V ~50Hz 1A).

2. Der Querschnitt der Speisekabel entspricht mindestens dem in den entsprechenden Schaltbildern empfohlenen Richtwert. Das verwendete Kabel zur Stromversorgung des Geräts muss vom Typ H05 RN F oder H07 RN F sein.

OA151

Datum: 01.11.2017

www.ostrov.com

Anschlussdiagramm

OSTROV