



1. Клеммы:

- а) 101 - 102 - сигнал готовности агрегата (230В ~50Гц 0.5А);
- б) 102 - 103 - сигнал работы агрегата (230В ~50Гц 0.5А);
- в) 104 - 105 - сигнал на включение агрегата;
- г) 105 - 106 - электропитание электромагнитного клапана на жидкостной линии (230В ~50Гц 1А).

2. Для расчёта сечения проводов использовать данные из каталожного листа.

ОА151

Дата: 01.11.2017

www.ostrov.com

Схема электрических подключений

OSTROV