Опросный лист

OSTROV

Воздухоохладитель серии OH603 AGRO





Название компании

Контактное лицо

Контактный телефон

e-mail

Город/регион

Проект

Дата

Техническое задание

Шаг ребер	7.0 мм
Диаметр вентиляторов	мм
Количество вентиляторов	шт.

Производительность	кВт
Температура воздуха на входе	°C
Относительная влажность воздуха на входе	%

Хладоноситель	
Температура хладоносителя на входе	°C
Температура хладоносителя на выходе	°C
Объемный расход хладоносителя	$м^3/ч$

Количество воздухоохладителей	шт.

Базовый состав

Прочный алюминиевый корпус, окрашенный методом порошкового напыления. Конструкция обеспечивает удобный доступ к сервисным зонам

Испытанная на прочность и герметичность теплообменная батарея с оптимальной геометрией и развитой теплообменной поверхностью

Вентиляторы с минимальным энергопотреблением и низким уровнем шума, соответствующие стандартам EN 60335-1 и ErP 2015

Деревянная обрешетка, защищающая изделия при транспортировке и позволяющая складировать в несколько уровней под открытым небом

Комплект технической документации

Опции

Обновить выбор опций

CF	Подключение вентиляторов в клеммную коробку	☐
DE	Электроотайка батареи и поддона	○
DC	Электроотайка поддона	○
FC	Фланцевое соединение	○
WC	Соединение под сварку	○
HA	Нагреватель сливной магистрали, 1 м	○
HB	Нагреватель сливной магистрали, 2 м	○
HC	Нагреватель сливной магистрали, 3 м	○
HD	Нагреватель сливной магистрали, 4 м	○
HF	Нагреватель сливной магистрали, 6 м	○
	Шкаф управления воздухоохладителем	☐

Примечания

Качественное заполнение опросного листа обеспечит выбор оптимального технического решения

Отправить опросный лист